

Workplace Safety Checklist

- Mantenga un área marcada y sin obstrucciones para el acceso inmediato de vehículos de emergencia.
- Su extintor(es) portátil necesita estar en un lugar visible y accesible. No lo bloquee con mercancía o artículos almacenados. Asegúrese que se encuentre colgado a una altura no mas alto de cinco pies del nivel del piso.
- Para mantener su extintor de fuego, se requiere renovar la certificación y las etiquetas una vez al año por parte de una compañía con licencia en Colorado. Además, asegúrese que sus empleados conozcan la ubicación del extintor y sepan usarlo en caso que sea necesario.
- La salida de emergencia de su comercio es a través de las puertas. No las cierre con llave durante las horas de trabajo. Asegúrese de no amontonar cajas y mercancías en o cerca de las salidas. Asegúrese que los focos de las señales de salidas de emergencias funcionen y que las luces de emergencia funcionen en caso que sea necesario.
- Los cordones y aparatos eléctricos que no reciben el mantenimiento adecuado son una de las causas de incendios comerciales. Asegúrese que todas sus extensiones eléctricas estén en buenas condiciones; no deben estar rotas, peladas o con conexiones sueltas.
- No use extensiones en lugar de alambrado permanente. Los contactos múltiples deben tener las características de seguridad apropiadas, Ej., una barra eléctrica con un interruptor de circuitos.
- Asegúrese de mantener todos los circuitos de su tablero eléctrico identificados con letreros. En caso de un incendio, muchas veces, el área específica puede ser desconectada sin interrumpir la energía en todo el edificio.
- En la bodega o área de almacenaje, mantenga un espacio de por lo menos dos pies entre las mercancías y el techo interior para permitir a los bomberos un mejor acceso durante un incendio en el interior. Si su negocio tiene un sistema automático de aspersores o rociadores, esta distancia despejada permitirá una distribución más efectiva del agua para controlar el fuego.
- Los cuartos eléctricos, de maquinaria y equipo deben mantenerse libres de cualquier tipo de materiales combustibles incluyendo madera, papeles, franelas, etc. Estos materiales pueden alentar el fuego durante un incendio.
- Si tiene líquidos inflamables o combustibles en exceso de 30 galones, deben estar almacenados en un gabinete que cumpla con las normas de seguridad. Estos gabinetes están diseñados precisamente para guardar productos inflamables debido a sus características. Algunos ejemplos de los productos que pueden ser almacenados en estos gabinetes son: pintura, pegamento, pintura en aerosol, gasolina y algunos solventes utilizados como limpiadores.
- Lo exhortamos a colocar un plan de evacuación en emergencia/mapa y practicar ejercicios de evacuación.

- Favor de quitar la basura combustible de su negocio tan pronto como se acumule o en forma diaria si fuera necesario, para reducir la presencia de materiales de fácil ignición.
- Si se usan calentadores portátiles, asegúrese que se coloquen a una distancia segura de los materiales combustibles tales como cajas de cartón, botes de basura, etc.
- Sí usted tiene una caja de llaves del departamento de incendio – no olvides a contactar a prevención de incendios de la Ciudad de Mesa si usted cambie las llaves del candado para que nosotros podamos cambiar las llaves en la caja por usted.

Nota: Esta guía no intenta identificar todos los peligros que pueden existir en su centro de trabajo y no lo libera de la responsabilidad de eliminar cualquier peligro para la seguridad que no se encuentre mencionado en la lista.

¡Gracias!